



KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Proszowicach woj. małopolskie

Proszowice, dnia 02 lipca 2018r.

PT.2370.8.2018.SB

## WYKONAWCY

### Uczestnicy postępowania na „Dostawę i montaż odcioгу spalin w garażu JRG Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach”

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach informuje że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

#### Pytanie 1.

Po czyjej stronie będzie dostosowanie rur wydechowych do odsysaczy spalin?

#### Odpowiedz

Dostosowanie rur wydechowych będzie leżało po stronie zleceniodawcy.

#### Pytanie 2.

Proszę o informację z czego jest wykonana zewnętrzna ściana boczna o grubości 0.5m przez którą ma być wykonane przejście do wyrzutu spalin.

#### Odpowiedz

Ściana wykonana jest z cegły oraz pustaka pianowego.

#### Pytanie 3.

Jakiej długości ma być kanał szynowy na poszczególnych stanowiskach.

#### Odpowiedz

Długość kanału szynowego każdego z stanowisk powinna być dostosowana w taki sposób aby umożliwiała swobodne poruszanie się układu odsysającego oraz jego podpięcie do pojazdu po przekroczeniu bramy wjazdowej do momentu wypięcia przy bramie wjazdowej.

Ww. wyjaśnienia stanowią integralną część zamówienia. Prosimy o ich uwzględnienie w przygotowanych ofertach.

Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, w związku z czym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Proszowicach  
w zastępstwie  
*Bogdan Skowron*  
mł. bryg. mgr inż. *Bogdan Skowron*  
p.o. Zastępca Komendanta Powiatowego  
Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach